



**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)

**Nr. 2015DAA05**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**Adeziv DURAZIV AT 32**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat și vată minerală pe suporturi minerale din beton, tencuială, b.c.a., cărămidă.

Produsul se folosește și pentru fixarea plasei de armare pe polistiren expandat și vată minerală înaintea realizării finisajului.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

**DURAZIV S.R.L**

Str. Fagului nr. 21, Popești-Leordeni, 077160, jud. Ilfov  
Tel/fax: 021 3615346; 021 3615348

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1287-2015**

**7. Performanța produselor:**

<b>Caracteristici:</b>	<b>Standardul de încercări</b>	<b>Prevederile din standard</b>	<b>Valori declarate (rezultate încercări)</b>
Aderența mortarului la beton, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2001	-	0,73 rupere coezivă în mortar
Aderența mortarului la polistiren, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2005	min. 0,08	0,10 rupere în polistiren
Aderența mortarului vată minerală, N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13494:2003	min. 0,06	0,06 rupere în vată minerală
Densitatea aparentă a mortarului întărit, Kg/m <sup>3</sup>	SR EN 1015-10:2002	-	1388
Permeabilitatea la vapori de apă, Kg/m <sup>2</sup> ·s·Pa	SR EN 1015/19:2003	-	0,1128 · 10 <sup>-10</sup>

Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă	SR EN 998-1:2004	-	18,20
Coeficientul de absorbție a apei datorată acțiunii capilare, Kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup>	SR EN 1015/18:2003	-	0,124
Clasa de reacție la foc	-	F ( performanță nedeterminată)	

**8.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:**

**S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.** - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Director Operatiuni  
Marius Mircea TERC-RADU



Popesti-Leordeni, 01.11.2015