



**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice in constructii)

**Nr.2016DAA09**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**Chit de rost DURAZIV GM57**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

Numarul lotului este inscriptiionat pe ambalaj .

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Mortar de rosturi pentru placi si dale ceramice

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

**DURAZIV S.R.L**

Str. Fagului nr. 21, Popești-Leordeni, 077160, jud. Ilfov  
Tel/fax: 021 3615346; 021 3615348

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul

**6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:**

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1299-2015 (AGREMENT  
TEHNIC IN CURS DE AVIZARE)**

**7. Performanta produselor:**

<b>Caracteristici:</b>	<b>Standardul de incercari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Prevederile din standard</b>	<b>Valori declarate (rezultate incercari)</b>
Rezistența la încovoiere la 28 zile	SR EN 12808-3:2009	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,5	3,98
Rezistența la compresiune la 28 zile	SR EN 12808-3:2009	N/mm <sup>2</sup>	≥ 15	17,84

Rezistența la încovoiere după cicluri îngheț-dezghet	SR EN 12808-3:2009	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,5	3,20
Rezistența la compresiune după cicluri îngheț-dezghet	SR EN 12808-3:2009	N/mm <sup>2</sup>	≥ 15	15,89
Absorbția de apă după 30 minute	SR EN 12808-5:2009	g	≤ 5	4,89
Absorbția de apă după 240 minute	SR EN 12808-5:2009	g	≤ 10	9,78
Contractie	EN 12808-4:2009	mm/m	≤ 3	2,08
Clasa de reacție la foc	-		F ( performanță nedeterminată)	

**8.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:**

**S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.** - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Director Operatiuni  
Marius Mircea TERC-RADU

Popesti-Leordeni, 01.04.2016

