



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr.2016DAA09

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Chit de rost DURAZIV GM57
Tip: CG-1
2. Utilizări preconizate ale produsului pentru construcții: Mortar de rosturi pe bază de lianți minerali pentru plăci și dale ceramice
3. Fabricant: S.C. DURAZIV S.R.L
Str. Fagului Nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat: Nu se aplică (vezi punctul 3)
5. Conformitatea este demonstrată având ca referință: SR EN 13888:2009

6. Caracteristici fundamentale

Caracteristică	Condiție din standard	Performanța	Standardul de încercări
Rezistența la încovoiere, după 28 zile	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	3,98 N/mm ²	SR EN 12808-3
Rezistența la încovoiere după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	3,20 N/mm ²	SR EN 12808-3
Rezistența la compresiune, după 28 zile	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	17,84 N/mm ²	SR EN 12808-3
Rezistența la compresiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	15,89 N/mm ²	SR EN 12808-3
Contractia	$\leq 3 \text{ mm/m}$	2,08 mm/m	SR EN 12808-4
Absorbția de apă după 30 min	$\leq 5 \text{ g}$	4,89 g	SR EN 12808-5
Absorbția de apă după 240 min	$\leq 10 \text{ g}$	9,78 g	SR EN 12808-5

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana – Maria PANAIT
Șef Laborator Adezivi



Popești-Leordeni, 14 Decembrie 2020